



L.dz. DSS/UZG/1804011/AJ

Wrocław, 11.04.2018

EKO-INWEST
Bożena Markowska – Motowidło
ul. Grzybowa 48
65-130 Zielona Góra

Dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy rurociągu przesyłowego z ujęć wodnych
w Konradówce do SUW w Chojnowie - przejście pod torami kolejowymi relacji Miłkowice
– Jasień w km 9. 645

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28.03.2018 w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy rurociągu przesyłowego z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie - przejście pod torami kolejowymi relacji Miłkowice – Jasień w km 9. 645, przesyłamy w załączeniu 1 kpl. uzgodnionego projektu zagospodarowania terenu z podświetloną kolorem żółtym trasą Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (DSS). Sieć ta opisana jest na mapie znakami „tt”. W sieci DSS stosowany jest przewód mikrokanalizacji typu MT-DB7/10. Przewód ten, koloru pomarańczowego o średnicy zewnętrznej płaszcza 38,4 mm, usytuowany jest na głębokości ok. 1,0 m mierzonej do górnej powierzchni płaszcza z ułożoną w połowie głębokości taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego.

Kolizja projektowanej infrastruktury z istniejącym przewodem sieci DSS polega na krzyżowaniu się tych struktur liniowych.

Mając powyższe na uwadze oraz działając w imieniu i na rzecz Województwa Dolnośląskiego, uzgadniam w zakresie kolizji z siecią DSS „projekt przebudowy rurociągu przesyłowego z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie - przejście pod torami kolejowymi relacji Miłkowice – Jasień w km 9. 645” z podanymi w załączniku nr 1 warunkami dla inwestora i Wykonawcy Robót.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wydania.

z poważaniem

DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
PREZES Zarządu

Eugeniusz Tkowalik

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do uzgodnienia L.dz. DSS/UZG/1804011/AJ „Ogólne Warunki Uzgodnienia”
2. Załącznik nr 2 do uzgodnienia L.dz. DSS/UZG/1804011/AJ „Wykaz opłat pobieranych przez Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej”
3. Załącznik nr 3 do uzgodnienia L.dz. DSS/UZG/1804011/AJ „Uzgodniony PZT”