

Chojnów, dn. 19.03.2021 r.

RG.271.3.6.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na następujące zadanie: **„Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu”**

Zamawiający informuje, iż do postępowania wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią.

**Pytanie nr 1.** Prosimy o podanie właściwego rodzaju mieszank mineralno bitumicznych dla warstwy wiążącej i ścieralnej. W przedmiarze w poz. 41 podane jest wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych i w opisie technicznym jest podana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Warstwa ścieralna w przedmiarze w poz. 42 podana jest z asfaltu lanego, natomiast w opisie technicznym jest z mieszanki SMA 11, a na przekrojach konstrukcyjnych z betonu asfaltowego z AC 11S.

**Odpowiedź:** Oczywiście zgodnie z przekrojami i opisem.

**Pytanie nr 2.** Prosimy o podanie właściwej grubości dla warstwy ścieralnej z kostki betonowej. W przedmiarze jest kostka betonowa grub. 10 cm, natomiast w opisie i przekrojach konstrukcyjnych jest kostka betonowa grub. 8 cm.

**Odpowiedź:** Projektant zaleca zastosowanie kostki betonowej 10cm dla drogi. Zastosowanie kostki 8cm dotyczy chodników.

  
**BURMISTRZ**  
mgr Jan Serkies