

**GMINA MIEJSKA  
CHOJNÓW**

Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  
NIP 694-10-01-727

Chojnów, dn. 23.03.2021 r.

RG.271.3.7.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na następujące zadanie: **„Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu”**

Zamawiający informuje, iż do postępowania wpłynęło pytanie. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie nr 1.** Proszę o uszczegółowienie odpowiedzi w zakresie warstwy ścieralnej. Warstwa ścieralna w przedmiarze w poz. 42 podana jest z asfaltu lanego, natomiast w opisie technicznym jest z mieszanki SMA 11, a na przekrojach konstrukcyjnych z betonu asfaltowego z AC 11S.

**Odpowiedź:** Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S zgodnie z rysunkami (przekrojami).

  
**BURMISTRZ**  
mgr Jan Serkies