

Chojnów, dn. 07.06.2021 r.

RG.271.10.4.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na następujące zadanie: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków**”.

Zamawiający informuje, iż do postępowania wpłynęło pytanie. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie nr 2.** W projekcie budowlanym wymagania dotyczące mieszadeł ( 19.1.5 ) wynika, że moc nominalna ma wynosić 1,25 kW. Po rozmowach z producentami, wynika że w zbiorniku powinny znajdować się mieszadła o większej mocy, minimum 4kW. Czy Zamawiający dopuści większą moc mieszadeł ?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający dopuszcza większą moc mieszadeł.

  
**BURMISTRZ**  
mgr Jan Serkies