

Gmina Miejska Chojnów  
Plac Zamkowy 1  
59-225 Chojnów

Chojnów, 08.05.2025 r.

RG.7013.3.2.2025

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie: **Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie.**

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z pytaniami do przedmiaru w związku z powyższym, przekazuje treść pytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:** Czy do wymiany są tylko skrzydła drzwi ? Ponieważ nie uwzględniona demontażu i montażu futryn.

**Odpowiedź nr 1:** Zakres pozycji KNR 0-19 0931-06 - obejmuje również demontaż ościeżnicy i montaż kompletu ościeżnica + skrzydło drzwiowe wraz z pracami towarzyszącymi.

**Pytanie nr 2:** Czy po wymianie paneli podłogowych przewidziany jest montaż listew ?

**Odpowiedź nr 2:** W zakresie pozycji dotyczącej montażu paneli jest również montaż listew przyściennych.

**Pytanie nr 3:** Punkt 45 możemy prosić o dokładniejsze wytłumaczenie pozycji?

**Odpowiedź nr 3:** Pozycja obejmuje demontaż ościeżnicy i naświetla okiennego w ścianie pomiędzy salą dydaktyczną a korytarzem.

**Pytanie nr 4:** pkt 47 czy do pomalowania są również okna ? ile sztuk?

**Odpowiedź nr 4:** Do pomalowania są ściany, sufit i ościeża okien;

**Pytanie nr 5:** pkt 66 czy dotyczy tylko demontażu i ponownego montażu ? czy wymiana na nowe?

**Odpowiedź nr 5:** W opisie pozycji jest zapis - demontaż i ponowny montaż na czas prac remontowych - montujemy istniejący zdemontowany grzejnik nie wymieniamy na nowy;

Burmistrz Miasta Chojnowa



mgr Jan Serkies