

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OR.271.2.1.2026.KP
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE - WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa sprzętu	Wymagane minimalne parametry techniczne	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzony przez Wykonawcę (TAK/NIE lub opis)
Zasilacz awaryjny UPS 33 sztuki	Producent, model:	
	Moc pozorna: min. 1200 VA	
	Moc rzeczywista: min. 720 W	
	Współczynnik mocy wyjściowej: min. 0,6	
	Fazy (wejście/wyjście): 1/1	
	Technologia: Line-Interactive lub On-Line	
	Obudowa: Wolnostojąca (tower)	
	Wejście	
	Zakres napięcie wejściowe: min. 170 - 280 VAC	
	Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 / 60 Hz (z auto-adaptacją)	
	Złącze wejściowe: Zintegrowane lub C14	
	Wyjście	
	Kształt fali: Czysta fala sinusoidalna	
	Napięcie: 230 VAC ± 10%	
	Częstotliwość: ±1Hz	
	Sprawność w trybie LINE / w trybie BAT (pełne obciążenie): min. 97% / min. 80%	
	Czas przełączenia do trybu bateryjnego: max 10 ms	

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OR.271.2.1.2026.KP
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE - WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Złącza wyjściowe z podtrzymaniem bateryjnym: min. 2 złącza Typ E (CEE 7/5)	
	Akumulatory	
	Wbudowane baterie: min. 1	
	Napięcie stałe: 12V	
	Pojemność baterii: min. 7Ah	
	Czas podtrzymania przy 50% / 100% obciążenia: co najmniej 8 min / co najmniej 2 min	
	Czas ładowania do 90%: max 6h	
	Komunikacja	
	Wyświetlacz LCD: TAK	
	Sygnalizacja dźwiękowa: TAK	
	Port USB dla komunikacji: TAK	
	Dołączony kabel USB: TAK	
	Oprogramowanie monitorujące: TAK, darmowe, kompatybilne z oferowanym zasilaczem	
	Pozostałe	
	Port RJ-45 do ochrony linii danych: TAK	
	Zabezpieczenia przed przeładowaniem / rozładowaniem / przegrzaniem: TAK / TAK / TAK	
	Waga: do 14 kg	

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OR.271.2.1.2026.KP
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE - WYKAZ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Wymiary (SxWxG): max 120x300x420 mm	
	Temperatury środowiska pracy: przynajmniej od 10 do 40 °C	
	Wilgotność środowiska pracy: przynajmniej od 10 do 90%	
	Poziom hałasu: <45dB	
	Gwarancja: min. 24 miesiące	
	Dokumenty, które Wykonawca załącza do oferty : 1) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, 2) Deklaracja zgodności CE producenta sprzętu, 3) Karta katalogowa sprzętu.	

.....
Podpisy w formie lub postaci elektronicznej
osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy