

Chojnów, 13.07.2017 r.

RG.271.21.7.2017

Wg rozdzielnika

**Dot. Remont Boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie.**

Burmistrz Miasta Chojnowa działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164 ze zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zmianie uległy:

1. Określenie przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów technicznych dotyczących trawy (zawarte w projekcie):

**Przed zmianą:**

Parametry sztucznej trawy złożonej na boisku nie mogą być gorsze niż:

- dwa rodzaje włókien – 100 % polietylowych i monofilowych (nie dopuszcza się włókien fibrylowanych),

**I rodzaj włókna**

- typ włókna – proste monofilowe o wys. 30 mm
- min. 13 000 dtex
- grubość włókna min. 650  $\mu$
- ilość włókien min. 105 000/m<sup>2</sup>
- szerokość włókna min. 1,4 mm

**II rodzaj włókna**

- typ włókna-kręcone monofilowe
- min. 10 500 dtex
- grubość włókna min. 120  $\mu$
- ilość włókien min. 210 000/m<sup>2</sup>
- masa całkowita  $\geq 4 000$  g/m<sup>2</sup>,
- przepuszczalność wodna całego systemu min. 1 000 mm/h
- wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu min 80N/100 mm

Trawa bezzasypowa montowana na macie prefabrykowanej o grubości 10 mm (nie dopuszcza się stosowania maty typu e-layer).

**Po zmianie otrzymał brzmienie:**

Parametry sztucznej trawy złożonej na boisku nie mogą być gorsze niż:

Parametry techniczne dotyczące trawy:

- dwa rodzaje włókien – 100% polietylenowych i monofilowych (nie dopuszcza się włókien fibrylowanych),

I rodzaj włókna

- typ włókna – proste monofilowe o wys. 30 – 40 mm
- min. 15 500 dtex

- grubość włókna min. 355  $\mu$
- ilość włókien min. 499 000/m<sup>2</sup>
- szerokość włókna min. 1,4 mm

II rodzaj włókna

- typ włókna - kręcone monofilowe
- min. 8 000 dtex
- grubość włókna min. 140  $\mu$

- masa całkowita  $\geq 4\,300$  g/m<sup>2</sup>,
- wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu min. 80N/100mm

Trawa bezzasypowa montowana na macie prefabrykowanej o grubości 10 mm ( nie dopuszcza się stosowania maty typu e-layer ).

Należy dołączyć dokumenty wymienione w PB przy charakterystyce trawy.

2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Obowiązujący termin po zmianie **25.07.2017 r.**

We wszystkich przypadkach SIWZ, gdzie figuruje data 20.07.2017 r. zastępuje się datą 25.07.2017 r.

Pozostałe postanowienia SIWZ bez zmian.

BURMISTRZ  
*Delu*  
mgr Jan Serkies