

RG.271.1.6.2014

wg rozdzielnika

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rewitalizację terenów zielonych przy ul. Kilińskiego w Chojnowie („Morskie Oko”)

Pytanie 1:

Zamawiający w SIWZ w Rozdziale C „Opis sposobu obliczania ceny oferty” punkt 2 wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Zgodnie z Pzp w przypadku ceny ryczałtowej kosztorys nie jest dokumentem wymaganym i wnioskujemy, aby nie był wymagany na etapie składania ofert.

Wymaganie kosztorysu ofertowego przygotowanego indywidualnie przez każdego oferenta na podstawie projektu budowlanego – zagospodarowania terenu oraz oświetlenia zewnętrznego i zasilania fontanny będzie skutkowało dużymi rozbieżnościami i trudnościami w porównaniu kosztorysów. Czy w przypadku rozbieżności i braku istotnych pozycji w kosztorysach oferentów Zamawiający uzna za pominięte a tym samym nie przewidziane do wykonania i zostanie uznane jako niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Jeśli Zamawiający nie zmieni zapisu SIWZ z wymaganiami dołączenia kosztorysu prosimy o udostępnienie przedmiarów. Tylko na podstawie możliwe jest wykonanie identycznych kosztorysów przez wszystkich oferentów.

Czy w przypadku nieudostępnienia przedmiarów Zamawiający uzna za spełniony warunek załączenia kosztorysu poprzez jego wypełnienie w następujący sposób: „Opis pozycji: Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kilińskiego w Chojnowie”, jednostka miary: „komplet”, ilość „1” z podaniem kwoty netto i brutto?

Odp:

Należy dołączyć kosztorys szczegółowy. Kosztorys nie jest dokumentem wymaganym dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie jest porównywany ani oceniany. Jest dokumentem wymaganym dodatkowo i jego brak powoduje odrzucenie oferty, przy czym nie można rząść jego uzupełnienia. Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót.

Pytanie 2 i 3:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości ławek. W SIWZ oraz opisie do projektu zagospodarowania podano 25 szt. ławek z oparciem tymczasem rysunek Projektu Zagospodarowania terenu przewiduje 26 szt. ławek. Ile ławek jest przewidzianych do zakupu i montażu?

Czy Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje zakup i montaż ławek bez oparcia, leżaków, ławek giętych? Wymienione elementy małej architektury nie zostały wymienione w SIWZ, ale przewidziane zostały w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Odp:

Przewidziano 25 szt ławek, w tym: 1 ławka gięta w Małym Ogrodzie w południowej części terenu, 2 ławki bez oparcia w Małym Ogrodzie w północnej części terenu oraz 22 ławki z oparciem. Zamawiający zrezygnował z 10 szt. leżaków na plaży.

Pytanie 4:

Proszę o podanie szacunkowej powierzchni nawierzchni betonowej istniejącej oraz ilość i rodzaj elementów małej architektury przewidzianych do usunięcia.

Odp:

Nawierzchnia z betonu gr ok. 12 cm – 765 m²

Stół betonowy do tenisa stołowego – 1 szt

Kosze stalowe do koszykówki – szt 2.

Obrzeża trawnikowe wokół boiska do koszykówki – 150 mb.

Pytanie 5:

Proszę o dołączenie do dokumentacji w/w postępowania projektu pergoli z wymiarami, informacjami o zastosowanych materiałach itp. Bez zamieszczenia projektu wycena jest niemożliwa.

Odp:

Zamawiający zamieści projekt pergoli na stronie internetowej: chojnow.eu.

Pytanie 6:

Proszę o dołączenie do dokumentacji w/w postępowania projektu fontanny pływającej z informacjami o zastosowanych materiałach, wymaganych parametrach mocy, przepływu, wymiarach pływaków, ilości dysz itp.

Odp:

Fontanna- dysza 4 stopniowa, wielostrumieniowa 2''0065, wys. fontanny 3-4 m, wersja z pompą Q= 38500l/h; Hmax=11m; Moc=1000W, 240V,

Szczegółowy opis znajduje się w Projekcie Budowlanym: Oświetlenie zewnętrzne i zasilanie fontanny.

Pytanie 7:

Proszę o określenie długości ogrodzenia przewidzianego do wykonania w zakresie zamówienia.

Odp:

ogrodzenie stawu – 120 m

ogrodzenie plaży – 125 m

Pytanie 8:

Czy w związku z wyłączeniem z zakresu w/w zamówienia placu zabaw dla dzieci oraz boiska do gry dla młodzieży Zamawiający oczekuje demontażu istniejących urządzeń sportowych i placu zabaw?

Odp:

Elementy placu zabaw pozostają na miejscu. Do demontażu przeznaczono Kosze do koszykówki oraz stół betonowy do ping-ponga.


NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Janusz Niekolejczyk