

Chojnów, dnia 03.02.2014 r.

RG..271.1.8.2014

**wg rozdzielnika**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rewitalizację terenów zielonych przy ul. Kilińskiego w Chojnowie („Morskie Oko”)**

Odpowiadając na zapytania przesłane faxem w dniu 30.01.2014 r. informuję co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie dokładnej ilości i umiejscowienia stojaków rowerowych..

Odp:

Planuje się umiejscowienie 3 stojaków na rowery. Miejsce zamontowania zamawiający wskaże w trakcie realizacji.

Pytanie 2:

Jakie dokładnie parametry powinna posiadać fontanna pływająca.

Odp:

Fontanna- dysza 4 stopniowa, wielostrumieniowa 2’’0065, wys. fontanny 3-4 m, wersja z pompą Q= 38500l/h; Hmax=11m; Moc=1000W, 240V,

Szczegółowy opis znajduje się w Projekcie Budowlanym: Oświetlenie zewnętrzne i zasilanie fontanny.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie projektu przyłączy elektrycznych do podłączenia fontanny oraz zamontowania oświetlenia przy mostku typu LED i jego charakterystyki

Odp:

Specyfikacja dot. podłączeń jest w dokumentacji - Projekt Budowlany: Oświetlenie zewnętrzne i zasilanie fontanny.

Pytanie 4:

Jaka jest przewidziana ilość koszy na pnącza

Odp.

Ad.4 Ilość koszy na pnącza 14 szt.

Pytanie 5:

Gdzie powinna być umiejscowiona ławka gięta i jak powinny przykładowo wyglądać projektowane leżaki szt. 10

Odp:

Ad.5 Ławka gięta znajduje się przed pergolą – pierwszy Mały Ogród od dołu. Z leżaków (szt 10) zamawiający zrezygnował.

MACZEJ NIK  
Wydziału Socjalno-Gospodarczego  
mgr inż. Janusz Mikolajczyk