



Dy 10 m m2 do rur
co, zw, cw

Oznaczenie	02	03	04	05	06	
Zaciski		QG1		lampki za styk. pom.	lampki za styk. pom.	
Nazwa	Z ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI... ZELIWNEJ W PORTIERNI WYPROWAD... OBWÓD	Zabezpieczenie zainstalować w rozdzielni żeliwnej w portierni	Przewód YDY 5x16mm2 w rurze RL nt. przeprowadzić przez korytaż	POMIAR ENERGII 3 FAZ (licznik LE-03)	Do wyłączników FR301 zataczanie wentylatorów 1,2,3,4	Wyłącznik i zabezpieczenie wentylatora pom.2 (parametry dobrać w zależności od mocy silnika wentylarota)
Moc			0,04	do 2kW	do 2kW	
Długość przewodu			5x1,5	4x1,5	4x1,5	
Przekrój przewodu			YDYp	YDY	YDY	
Typ przewodu			YDY w rurze RL			

ROZDZIELNICA SALI GIMNASTYCZNEJ"TG"		Nr projektu	C	F
		Nr arkusza	B	E
		Data	A	D
			Oprac.	Wiesław Kachel