



Oznaczenie	lampki zał styk. pom.	lampki zał styk. pom.								
Zaciski	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
Nazwa	Wyłącznik i zabezpieczenie wentylatora pom. 3 (parametry dobrac w zależności od mocy silnika wentylatora)	Wyłącznik i zabezpieczenie wentylatora pom. 6-17 szatne, ubikacje i łazienki (parametry dobrac)	Zasilanie oświetlenia scenicznego w pom. 2 OS	Oświetlenie korytarz, magazynek, pom. socalne nr. 4,5,6,7,18,19	Oświetlenie szatnie łazienki pom. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	Oświetlenie sali gimnastycznej pom. 1 GRUPA 1	Oświetlenie sali gimnastycznej pom. 1 GRUPA 2	Oświetlenie sali gimnastycznej pom. 1 GRUPA 3	Oświetlenie sali gimnastycznej pom. 1 GRUPA 4	
Moc	do 2kW	do 2kW	0,5	0,4	0,6	6X0,25=1,5	6X0,25=1,5	4X0,25=1	6X0,25=1,5	
Długość przewodu										
Przekrój przewodu	4x1,5	4x1,5	5x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	

ROZDZIELNICA SALI GIMNASTYCZNEJ"TG"

Nr projektu					
Nr arkusza	A	B	C	D	E
Data	26/06/2013				
Oprac.	Wiesław Kachel				
Nr arkusza					2 / 5