

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY WOD-KAN

L.dz. 4241/WOD-KAN/2016

Chojnów, dnia 04.11.2016 r.

PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Legnicka 12
59-225 Chojnów

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA **do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej** **przy ul. Kazimierza Wielkiego w Chojnowie**

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr LII/252/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25.01.2006 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 13.10.2016 r. (L.Dz.4276/2016), Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków dla nieruchomości położonej przy ul. **Kazimierza Wielkiego** w Chojnowie (działka geodezyjna nr 212/9, 212/2, 473/2, 473/1, 214/8, obręb 4 Chojnów - miasto) należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody - istniejący wodociąg biegnący wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego - oznaczonego kolorem żółtym na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0.3 MPa.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą - lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
3. Przykanalik kanalizacji sanitarnej zaprojektować i włączyć do istniejącego odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej k250 PVC wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (oznaczonego kolorem pomarańczowym na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków) za pośrednictwem istniejącej lub nowoprojektowanej zbiorczej studni kanalizacyjnej w ul. Kazimierza Wielkiego.
4. Przykanalik kanalizacji deszczowej zaprojektować i włączyć do istniejącego odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej k250 PVC wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (oznaczonego kolorem pomarańczowym na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków) za pośrednictwem istniejącej lub nowoprojektowanej zbiorczej studni kanalizacyjnej w ul. Kazimierza Wielkiego.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ KANALIZACYJNEGO:

1. Do zabezpieczenia p.poż. wykorzystać istniejące hydranty: w Legnickiej i ul. Reja.
2. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia.
3. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
4. Na przyłączach (sanitarnym i deszczowym) należy zaprojektować studnie rewizyjne (inspekcyjne) na terenie działki inwestora w odległości 1-2 m od granicy działki nr 225/5, od strony ul. Legnickiej.
5. Kanalizowanie obiektów wymaga zainstalowania urządzeń przeciw zalewowym na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Zaprojektować studnie kanalizacyjne na każdym załamaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
7. W przypadku włączenia się do istniejącej studni kanalizacyjnej należy wykonać przez wpięcie się bezpośrednio do kinety studni oraz uszczelnić w sposób trwały wszystkie ubytki i szczeliny występujące wewnątrz i na zewnątrz studni.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

str. 1 z 2

Włodzisław Benaś

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga sporządzenia: projektu budowlanego na aktualnej kopii mapy zasadniczej.
2. **W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ChZGKiM informuje, że należy rozważyć złożenie do Starostwa Legnickiego wniosku o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.**
3. Do składanej – celem uzgodnienia w ChZGKiM – dokumentacji technicznej należy dołączyć :
 - 3.1. Odpis aktualnej decyzji Wydziału Architektury i Administracji Budownictwa Starostwa Powiatowego w Legnicy o ustaleniu sposobu użytkowania obiektu.
 - 3.2. Bilans zapotrzebowania wody (m³/d i l/s) i odprowadzenia ścieków oraz sprawdzenie doboru wodomierza w stosunku do przepływów.
4. ChZGKiM zastrzega sobie prawo kontroli jakości ścieków odprowadzanych .
5. Wszystkie przyłącza należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych i Kanalizacyjnych” oraz „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych”.
6. Dokumentację techniczną i przyjęte w niej rozwiązania uzgodnić z ChZGKiM (2 egzemplarze – jeden egzemplarz dla ChZGKiM, drugi egzemplarz po uzgodnieniu do zwrotu dla inwestora).
7. W przypadku wejścia w zasięg pasa ruchu drogowego w ul. Kazimierza Wielkiego w Chojnowie uzyskać od właściciela drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa ruchu drogowego na czas wykonywania prac budowlanych związanych z budową przyłączy wodociągowego i przykanalików kanalizacyjnych.
8. Przed zasypaniem przyłączy należy zlecić ich inwentaryzację powykonawczą i dostarczyć do ChZGKiM, celem uzyskania protokołów odbioru przyłączy.
9. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;
10. Wybudowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne pozostanie własnością Odbiorcy. Przyłącza będące w posiadaniu ChZGKiM będą utrzymywane przez ChZGKiM;
11. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Ponadto informujemy, że planowane przyłącza do sieci Inwestor wykona na koszt własny, a także zapewni niezawodne działanie posiadanej instalacji i przyłączy. Wydane „Warunki techniczne przyłączenia” ważne są przez okres 2-eh lat.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

str. 2 z 2

Włodzisław B...