


LEGENDA:

- RG - RG rozdzielnica główna obiektu
- RS - RS rozdzielnica serwerowni wyposażenie uzgodnić z wykonawcą instalacji niskoprądowych
- RK - RK rozdzielnica kotłowni wyposażenie uzgodnić z technologiem i wykonawcą instalacji kotłowni
- RW - RW rozdzielnica wentylatorowni wyposażenie uzgodnić z wykonawcą instalacji niskoprądowych
- p-poz**
- przycisk p-poz, wyzwalacza wyłącznika głównego
- moduł alarmowy typu MD-4z detekcji gazów

- LSU, G3U - szyna uziemiająca
- Gn1 - gniazdo 230V podwójne
- Gn32A - gniazdo 230V IP 44 pojedyncze
- 32A - gniazdo 400V 5P 32A
- 16A - gniazdo 400V 5P 16A

Instalacje gniazd 230V należy wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm²
 Instalacje gniazd 400V 5P 16A należy wykonać przewodem YDY 5x4 mm²
 Instalacje gniazd 400V 5P 32A należy wykonać przewodem YDY 5x6 mm²
 Instalacje wykonać jako podtylnkową a w przestrzeni podsufitowej układać w korytku kablowym
 Gniazda 230V pod zmywarkę/pralkę na h=0,4 m od posadzki
 Gniazda 230V w sanitariatkach oraz w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci na h=1,5 m od posadzki. W miejscach ogólnodostępnych wyposażyć w przestony styków jako zabezpieczenie przed dziećmi.
 Gniazda nad meblami na h=1,1 od posadzki
 Pozostałe gniazda 230V montować na h=0,3 od posadzki
 Wysokość montażu gniazd 400V dostosować do montowanych urządzeń
 W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt min. IP44.
 Do instalacji uziemień należy podłączyć wszystkie części metalowe
 Połączenia taśm miedzianej układanej pod wykładzinę elektroizacyjną wykonać w puszkach umieszczonych przy podłodze
 - w ścianach przewody uziemiające prowadzić w rurkach,
 - w strychie sufitów podwieszanych prowadzić w korytkach kablowych/rurkach

ARCHIprojekt Włodzisław Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87		 2 03 PL Nr ser. 03055743287	
Investor:	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnow	Nr arch:	05/16
Obiekt:	"Budowa centrum medycznego dla Chojnowa z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"	Stadium:	P.W.
dz. nr 212/2.12.2016	ul. Legnicka 12, 473/1, 214/8, obręb 4, 59-225 Chojnow	Data:	X.2016
Rysunek:	RZUT PIĘTRA - Instalacja gniazd wtykowych	Skala:	1:100
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant:	mgr inż. Anna Krzyżanowska 29/Lw/77	<small>Upr. bud. w spec. obs. w zakresie serw. technol. urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych do 10 kV, instalowania robotami kwalifikowanymi bez ograniczeń</small>	
Sprawdzający:	inż. Krzysztof Komarzeniec 49/78/Lw	<small>Upr. bud. w spec. obs. w zakresie serw. technol. urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych do 10 kV, instalowania robotami kwalifikowanymi bez ograniczeń</small>	
Opracował:	mgr inż. Dariusz Górecki	Podpis:	4E