


Rozdzielnica Kotłowni RK

OCRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA


UKŁAD PRACY SIECI TN-S
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% MIEJSCA



WK
wylłącznik
pożarowy
w obudowie
za szybą

RG

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87		 2.03 PL Nr ser. 0005743287	
Investor:	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów	Nr arch:	10/16
Obiekt:	"Budowa centrum medycznego dla Chojnowa z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego"	Stadium:	P.W.
dz. nr 212/2	2016/473/2, 473/1, 214/8, obręb 4, 59-225 Chojnów	Data:	X.2016
Rysunek:	SCHEMAT ROZDZIELNICY KOTŁOWNI RK		
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	29/Lw/77
Projektant:	mgr inż. Anna Krzyżanowska	Zakres uprawnień: Upr. bud. w spec. ind. w zakresie szerokości instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i wykonania robót budowlanych bez ograniczeń	
Sprawdzający:	inż. Krzysztof Komarzeniec	49/78/Lw	11E
Opracował:	mgr inż. Dariusz Górecki	*****	