URZĄD MIEJSKI
59-225 CHOJNÓW
woj. dolnośląskie

RG. 271.20.4.2018

Chojnów, dnia 08.06.2018 r.

Wg rozdzielnika

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

- **Budowę oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja (część I zamówienia)**
- **Budowę oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej (część II zamówienia)**

Odpowiadając na e-mail z dnia 04.06.2018 r. informuję co następuje:

Pytanie nr 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6, które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odp. do pytania nr 1

Projektowane oświetlenie uliczne stanowi rozbudowę już istniejącego oświetlenia zrealizowanego we wcześniejszym okresie i wzorowane jest na oświetleniu już istniejącym.

Pytanie nr 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie?
Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się dla wszystkich uczestników ruchu.
Nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne własności intelektualnej, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odp. do pytania nr 2

Oświetlenie realizowane jest w klasie S4 analogicznie jak oświetlenie już istniejące wcześniej zrealizowane i spełnia wymagania stawiane przez normę PN-EN 1321.

Pytanie nr 3

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1_EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania zgodność produktu, z Polskimi i EU norm i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odp. do pytania nr 3
Projektowane słupy i oprawy posiadają Deklarację Zgodności.

Pytanie nr 4
Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzeczywistej przygotowanej wyceny tym samym dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Kraju. Jednocześnie dostosowując się do zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odp. do pytania nr 4
Dołączone do projektu karty katalogowe słupów i opraw wynikają z uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i nie mogą być inne. Uzgodnienie dołączono do projektu.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Krzysztof Chylak